

Boligprodusentenes Forening
Per Jæger
Postboks 7186 Majorstua
0307 OSLO

Postadresse:
Postboks 8742, Youngstorget
0028 Oslo

Besøksadresse:
Mariboegate 13, Oslo
Hunnsvegen 5, Gjøvik

Org. nr.: 974760223

Ref : 12/9568-2
Deres ref : PJ/MM
Dato : 23.10.2013

Svar - Merknad til kontroll av våtrom og uavhengig kontroll

Det vises til brev 23. oktober 2012 med merknader til kontroll av våtrom. Vi beklager at det ikke er gitt svar tidligere.

Til kontroll av sluk og membran

SAK10 § 14-6 regulerer gjennomføring av kontroll av våtrom. Forskriftens krav vil være oppfylt ved å kontrollere iht. beskrivelsene i temaveiledningen om kontroll. Inspeksjon av våtrom er beskrevet i veiledningens tabell 5.3. Dette innebærer at det vil være tilstrekkelig at inspeksjon av våtrom foretas en gang, jf. også beskrivelsen i rutinemal i kap. 7.2 pkt. 3.

Til kontroll av prosjektering i tiltaksklasse 2

SAK10 § 14-2 siste ledd er som kjent endret slik at det ikke lenger henvises til utvidet kontroll. Det er meningen at kontrollen skal være enklere og ha et mindre omfang i tilfelle der standard er brukt. Etter forskriften skal det kontrolleres at standardens anvisninger er fulgt. Direktoratet vil i samarbeid med byggenæringen gi nærmere veiledning om hvordan en slik kontroll kan gjøres.

Produktdokumentasjon

I en byggesak vil de ansvarlige foretakene ha ansvar for å påse at produktdokumentasjon foreligger og at det er foretatt en vurdering av om byggevarer er egnet for det tiltenkte formålet i prosjektet. Ansvar for at produktdokumentasjonen er riktig eller lovlig ligger til produsent- og omsetningsleddet.

Det er Direktoratet som har til oppgave å føre markedstilsyn og følge opp byggevarer med mangler på markedsføring og omsetningsnivå. Aktørene som importerer byggevarer for direkte bruk i norske byggverk faller under direktoratets målgrupper for tilsyn.

Vi er noe usikre på brevets referanse til PRODOK og krav til samsvarsklasser. Etter vår
